



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«ДОМ КУЛЬТУРЫ «РУДНИЧНЫЙ»

П Р И К А З

№ 96

05.05.2022

г. Липецк

О назначении ответственного за
работу пожарной автоматики

В соответствии с требованиями п.п. 4., 61., 63. ППР в РФ (Правила противопожарного режима в России), п. 1.3.2. РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания», с целью соблюдения требований пожарной безопасности, обеспечения выполнения противопожарных мероприятий в помещениях предприятия:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Назначить заместителя директора Пономареву Д.А. ответственным за проверку работоспособности установок пожарной автоматики.
2. Поддержку УПА осуществлять, заключив договор, с подрядной организацией, имеющей необходимые разрешения на данную деятельность. Составить совместно с подрядной организацией график технического обслуживания (далее - ТО) и планово-предупредительного ремонта (далее - ППР);
3. Заместителю директора Пономаревой Д.А.:
 - 3.1. Контролировать соблюдение регламентов ТО и ППР, своевременность и качество выполнения работ специализированной организацией.
 - 3.2. Приемку работ по ТО и ППР проводить в соответствии с графиком и календарным планом работ согласно договору, который заключен между защищаемым предприятием и специализированной организацией.
 - 3.3. Обучать дежурный и обслуживающий персонал, проводить инструктаж лиц, которые работают в защищаемых помещениях, действиям при срабатывании УПА.
 - 3.4. Вести необходимую эксплуатационную документацию (в том числе журнал регистрации работ по ТО и ППР систем пожарной автоматики).

3.5. Направлять информацию в орган Государственного пожарного надзора о случаях отказов и срабатывания УПА.

3.6. Своевременное предъявлять рекламации обслуживающей организации за некачественное или несвоевременное проведение ТО и ППР.

3.7. При обнаружении неисправности УПА немедленно информировать уполномоченного представителя обслуживающей организации и обеспечить проведение работ по устранению выявленных неисправностей.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на заместителя директора Пономареву Д.А.

Директор МАУК «ДК «Рудничный»



Белышева

К.В. Белышева

С приказом ознакомлен:

Пономарева Д.А.