



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«ДОМ КУЛЬТУРЫ «РУДНИЧНЫЙ»

П Р И К А З

08.04.2025 г.

№ 78/5

г. Липецк

О назначении лица, ответственного
за работу пожарной автоматики

В соответствии с требованиями п.п. 4., 61., 63. ППР в РФ (Правила противопожарного режима в России), п. 1.3.2. РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания», с целью соблюдения требований пожарной безопасности, обеспечения выполнения противопожарных мероприятий в помещениях предприятия:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Назначить заведующую хозяйством Шамаеву Л.А. ответственным за проверку работоспособности установок пожарной автоматики.
2. Поддержку УПА осуществлять, заключив договор, с подрядной организацией, имеющей необходимые разрешения на данную деятельность. Составить совместно с подрядной организацией график технического обслуживания (далее - ТО) и планово-предупредительного ремонта (далее - ППР);
3. Заведующей хозяйством Шамаевой Л.А.:
 - 3.1. Контролировать соблюдение регламентов ТО и ППР, своевременность и качество выполнения работ специализированной организацией.
 - 3.2. Приемку работ по ТО и ППР проводить в соответствии с графиком и календарным планом работ согласно договору, который заключен между защищаемым предприятием и специализированной организацией.
 - 3.3. Обучать дежурный и обслуживающий персонал, проводить инструктаж лиц, которые работают в защищаемых помещениях, действиям при срабатывании УПА.

- 3.4. Вести необходимую эксплуатационную документацию (в том числе журнал регистрации работ по ТО и ППР систем пожарной автоматики).
- 3.5. Направлять информацию в орган Государственного пожарного надзора о случаях отказов и срабатывания УПА.
- 3.6. Своевременное предъявлять рекламации обслуживающей организации за некачественное или несвоевременное проведение ТО и ППР.
- 3.7. При обнаружении неисправности УПА немедленно информировать уполномоченного представителя обслуживающей организации и обеспечить проведение работ по устранению выявленных неисправностей.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. директора МАУК «ДК «Рудничный»



Д.А. Пономарева